

资阳市中心医院麻醉手术中心螺杆空调机组及水泵安装降噪设备、设施的市场询价公告

我院拟对新区医院麻醉手术中心螺杆空调机组及水泵新安装降噪设备、设施的相关要求，现面向市场进行公开询价。

一、资格要求：

- 1、具有独立承担民事责任能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、具备法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、本项目不接受联合体调研。

二、资质要求

- 1、营业执照必需有：同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和环保工程专业承包二级及以上资质（提供资质复印件加盖鲜章）；
- 2、具有安全生产许可证（提供有效期内的安全生产许可证复印件加盖鲜章）；）同时具备质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证；
- 3、具有 3 个公共建筑类似（类别：风冷机组的减振降噪工程）项目业绩，单个项目合同金额不少于 20 万。（须提供合同、

中标通知书复印件并加盖鲜章，原件备查）；

三、噪声治理目标

通过噪声治理后，排除背景噪声及未治理噪声源的影响，住宅最近敏感点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，即白天 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

四、降噪技术要求：

一、降噪设施保证设备的通风散热面积足够，保证换热设备不会因为散热不畅导致高压报警，保证设备能够正常使用。

二、降噪设备预留足够空间（降噪设施维修处与设备的距离不小于 1 米）作为检修通道，保证设备故障时方便人员进出检修和零部件更换通道畅通。

三、降噪所使用的材料必须是 A 级防火；材料必须做好防腐处理，钢材必须是热镀锌加喷涂三次防腐处理；玻纤吸音棉和玻纤布必须是憎水材料，防止吸音隔音材料吸水湿胀而失去降噪效果。

四、隔声罩进风风速控制在 3.5 米/秒以下、排风的风速控制在 5.0 米/秒以下，防止产生二次风噪。

五、报名文件要求：

包括但不限于以下内容：

(一) 资质性资料

1、营业执照副本复印件

2、法人身份证复印件或法人授权代表身份证复印件及法人授权委托书。

3、相关资质证书及业绩证明材料

4、其他资料

六、报名方式及时间：

报名方式及时间：2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 30 日网上报名，（发送公司营业执照、法人身份证复印件或法人授权代表身份证复印件及法人授权委托书和原厂盖章的承诺书签盖供应商公章扫描为 PDF 文件资料至公示邮箱即视为报名成功）报名邮箱：1665345200@qq.com 联系人：朱老师，联系电话：18982988251。

七、现场踏勘时间：

2025 年 7 月 31 日至 2025 年 8 月 1 日 17:00 点前，不再另行组织现场踏勘。

八、报价及设计方案时间：2025 年 8 月 4 日至 8 月 9 日 17:00 点前将报价清单、设计方案、材料规格、型号发至公示邮箱 1665345200@qq.com 联系人：朱老师，联系电话：18982988251 过时视为无效（国家法定节假日除外）。

九、此公告只作为市场询价摸底询价用，不作为招投标使用。

十、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网公布